

**АКТ повторної
ПЕРЕВІРКИ ТА ПРОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ І ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ОБ'ЄКТІВ, ЖИТЛОВИХ ТА
ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ**

м. Емзаветовна « 19 » 08 2018.

Виконана перевірка та прочистка димових і вентиляційних каналів в житловому будинку, комунально-побутовому об'єкті, громадському будинку, розташованому за адресою:

вул. Советская

буд. № 5, кв.

Розташовано газові прилади отоп. котлы - 2 шт.

Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач) об'єкта:

Емзаветовна семья Совет

ВСТАНОВЛЕНО:

1. Відповідність конструкції і використаних матеріалів вимогам проектної документації:

согласно проекта

2. Димові канали виконані з к-р. кирпича

3. Вентиляційні канали виконано з: к-р. кирпича

4. Площа перерізу складає:

ДК	<u>270 + 140</u>	мм
ДК	<u>270 + 140</u>	мм
ВК	<u>140 + 140</u>	мм
ВК	<u> </u>	мм

5. З'єднувальна димовідвідна труба, що приєднує газовий прилад до димового каналу,

Виконана з матеріалу мет. труба

та її перетин складає Ø 160 Ø 160 мм

6 Довжина вертикальної ділянки димовідвідної труби 600 мм 600 мм

7. Сумарна довжина горизонтальних ділянок димовідвідної труби 700 мм 700 мм

8. Кількість поворотів 1

9. Стан з'єднувальної димовідвідної труби та місця приєднання до димового каналу в норме

10. Наявність та справність перетинки в ДК в норме

11. Герметичність каналів в норме

12. Відокремленість каналів обеспечивается

13. Протипожежні переділки від горючих конструкцій наявні та справні і складають 200 мм

14. Справність оголовка в норме